地区名：南条地区（牧谷水系）

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月14日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場
水温		11.5 ℃	16.6 ℃	19.9 ℃	26.7 ℃	25.9 ℃	27.3 ℃	23.1 ℃	16.1 ℃	11.0 ℃	7.2 ℃	6.4 ℃	8.2 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.24			0.52			0.57			0.44	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.12			0.09			<0.06	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004			0.014			0.006			0.001	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001			<0.001	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008			0.022			0.011			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			0.008			0.005			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.006			0.004			0.002	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	12.1	8.3	9.4	8.0	9.4	7.9	8.4	7.6	8.8	10.9	11.1	10.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					30							
蒸発残留物	500mg/L以下					65							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000004							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：南条地区（金粕水系）

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所	阿久和地係スクールバス休憩所
水温		13.0 ℃	18.3 ℃	21.9 ℃	26.8 ℃	25.4 ℃	26.6 ℃	22.5 ℃	15.8 ℃	10.7 ℃	7.0 ℃	6.1 ℃	8.1 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.27			0.41			0.61			0.45	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.11			0.07			<0.06	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005			0.005			0.003			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.002			<0.001	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.009			0.011			0.008			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			<0.003			<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.003			0.001	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					9							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	7.5	8.2	10.4	10.8	9.7	9.5	8.3	9.5	11.2	11.7	10.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					35							
蒸発残留物	500mg/L以下					80							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000003							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.1	7.3	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：南条地区（奥野々水系）

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月24日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	奥野々区民センター	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド
水温		10.4 ℃	17.4 ℃	20.2 ℃	26.4 ℃	29.5 ℃	28.0 ℃	24.7 ℃	18.9 ℃	11.2 ℃	5.3 ℃	3.2 ℃	9.8 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.34			0.45			0.53			0.42	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.12			0.24			0.07	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001			0.005			0.002			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.009			0.004			0.002	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.009			0.024			0.01			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.008			0.004			0.001	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.002			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.3	7.1	7.5	7.8	7.0	7.3	7.0	8.1	7.5	7.6	7.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					11							
蒸発残留物	500mg/L以下					47							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：宅良東部地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館
水温		10.6 ℃	16.2 ℃	19.8 ℃	26.5 ℃	28.2 ℃	28.8 ℃	24.2 ℃	18.3 ℃	12.3 ℃	7.1 ℃	5.7 ℃	8.1 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下						<0.002						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.39		0.39			0.35			0.98			0.41
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.02						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.004						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.002						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001						
ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08		0.08			0.16			0.2			0.13
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002		0.002			0.004			0.002			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002		0.002			0.003			0.003			0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007		0.007			0.011			0.009			0.004
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003		0.003			0.004			0.004			0.002
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.01						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.02						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.03						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.01						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						6						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.005						
塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.8	5.0	4.8	4.6	5.1	5.0	4.9	4.4	4.6	5.5	6.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						35						
蒸発残留物	500mg/L以下						48						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						<0.000001						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.002						
フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.3	0.2	0.3	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：宅良西部地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟
水温		13.4 ℃	20.0 ℃	21.4 ℃	31.0 ℃	29.0 ℃	30.1 ℃	24.3 ℃	15.8 ℃	9.5 ℃	5.3 ℃	5.6 ℃	7.7 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002			0.003			0.004			<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下				<0.002								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.55			0.53			0.78			0.6		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.04								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.004								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.002								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.0005								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08			0.16			0.21			0.07		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<0.02								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	7.8	8.4	8.1	7.6	7.4	8.0	7.4	7.7	8.1	8.4	7.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				28								
蒸発残留物	500mg/L以下				58								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.002								
フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	6.4	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：今庄・湯尾地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫
水温		12.2 ℃	17.8 ℃	21.5 ℃	28.0 ℃	30.1 ℃	29.5 ℃	24.0 ℃	18.1 ℃	12.2 ℃	5.4 ℃	5.1 ℃	7.3 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下				<0.002								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.41			0.36			0.97			0.48		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.02								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.004								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.002								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.0005								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001								
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.18			0.29			0.12		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.01			0.011			0.005		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003			0.003			<0.001		
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007			0.018			0.021			0.008		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.005			0.007			0.003		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			0.03			<0.02		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	8.1	7.6	8.4	8.8	8.6	7.8	8.2	9.0	10.0	9.7	8.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				16								
蒸発残留物	500mg/L以下				53								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.002								
フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：堺・鹿蒜地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月15日	令和 7年11月11日	令和 7年12月12日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月16日	令和 8年 3月12日
採水場所		そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場
水温		11.0 ℃	15.0 ℃	22.3 ℃	32.0 ℃	28.4 ℃	29.7 ℃	24.2 ℃	14.7 ℃	11.4 ℃	5.9 ℃	4.9 ℃	6.7 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001								
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下				<0.002								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.39			0.33			0.47			0.43		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.02								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.004								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.002								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.0005								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001								
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.11			<0.06		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001			0.009			0.006			0.001		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003			0.003			0.002		
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.019			0.014			0.005		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001			0.007			0.005			0.002		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005								
塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	4.0	4.2	4.6	4.5	4.7	4.3	4.2	5.4	5.7	5.5	4.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				32								
蒸発残留物	500mg/L以下				64								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.002								
フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.5	<0.3	0.5	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.5	7.8	8.0	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.6	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	1.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：海岸地区（今泉）

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月22日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月14日	令和 7年11月13日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター
水温		12.8 ℃	17.8 ℃	20.1 ℃	29.0 ℃	28.5 ℃	25.9 ℃	22.0 ℃	14.8 ℃	10.9 ℃	7.0 ℃	7.9 ℃	10.5 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.23			0.39			0.62			0.44	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.15			0.35			0.14			0.06	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.02			0.01			0.003	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			<0.003			0.006			0.004	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.01			0.004			0.003	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.024			0.047			0.022			0.01	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.012			0.01			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009			0.017			0.008			0.004	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.13			0.11			0.05			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					16							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	19.9	19.6	19.7	20.0	20.2	19.8	18.7	17.9	18.3	19.6	20.0	19.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					46							
蒸発残留物	500mg/L以下		89			117			80			66	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.5	7.3	7.6	7.7	7.7	7.5	7.3	7.4	7.2	6.8	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：海岸地区（赤萩）

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月26日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月14日	令和 7年11月13日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設
水温		10.3 ℃	15.7 ℃	16.6 ℃	21.4 ℃	23.0 ℃	25.2 ℃	19.8 ℃	13.6 ℃	10.0 ℃	6.5 ℃	6.0 ℃	7.3 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.42			0.81			0.75			0.66	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.1			0.36			0.32			0.07	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.018			0.03			0.013			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008			<0.003			0.003			0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003			0.003			0.002	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.028			0.045			0.024			0.007	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.01			0.015			0.013			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008			0.012			0.008			0.003	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.2			0.19			0.07			0.06	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	10.4	10.3	11.6	10.7	10.7	10.7	9.9	10.7	11.6	10.7	10.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					23							
蒸発残留物	500mg/L以下					76							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.7	1	0.8	0.7	1.3	0.9	0.6	0.7	0.6	0.3	0.3	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.5	1.5	1.9	0.9	2	1.3	0.7	1.2	0.8	0.6	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.8	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.5	0.2	<0.1	0.1	0.1
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：河内地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月22日	令和 7年10月14日	令和 7年11月12日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所
水温		10.8 ℃	15.4 ℃	19.3 ℃	25.0 ℃	25.0 ℃	24.5 ℃	22.1 ℃	15.0 ℃	10.8 ℃	6.2 ℃	4.9 ℃	7.2 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.2			0.27			0.41			0.36	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.19			0.3			0.06	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.019			0.008			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			<0.003			0.004			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.004	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016			0.037			0.019			0.009	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.011			0.008			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.012			0.007			0.003	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	10.1	10.2	10.5	10.4	10.4	10.5	10.3	10.4	10.7	10.5	10.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					13							
蒸発残留物	500mg/L以下					42							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	<0.3	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：大良地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月18日	令和 7年 8月18日	令和 7年 9月22日	令和 7年10月14日	令和 7年11月12日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所
水温		10.4 ℃	14.0 ℃	15.9 ℃	21.5 ℃	23.0 ℃	22.6 ℃	20.1 ℃	14.5 ℃	10.5 ℃	8.2 ℃	8.7 ℃	7.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.21			0.38			0.69			0.38	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.15			0.56			0.37			0.21	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.029			0.016			0.004	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.006			0.006			0.007	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.027			0.052			0.034			0.017	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.016			0.016			0.004	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01			0.017			0.012			0.006	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	12.9	13.0	12.9	13.9	13.6	13.6	13.1	12.9	12.8	13.3	13.6	13.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					32							
蒸発残留物	500mg/L以下					89							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：具谷地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月14日	令和 7年11月28日	令和 7年12月11日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所
水温		10.7 ℃	14.3 ℃	18.5 ℃	24.3 ℃	25.0 ℃	25.4 ℃	21.7 ℃	13.3 ℃	11.3 ℃	11.3 ℃	6.9 ℃	6.9 ℃	5.8 ℃	7.8 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003												
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005												
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001												
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001												
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002												
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004					<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.53			0.38					0.37			0.37	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08												
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.02												
四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002												
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004												
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002												
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005												
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001												
ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001												
塩素酸	0.6mg/L以下		0.27			0.48					0.21			0.21	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019			0.009					0.003			0.003	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003					<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.003					0.004			0.004	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.033			0.018					0.011			0.011	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009			0.008					0.003			0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01			0.006					0.004			0.004	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008					<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.13			0.21				0.05	0.07		0.05	0.07	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03												
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.01												
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8												
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005												
塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	11.0	10.4	10.8	10.6	10.4	10.5	10.8		10.5	10.1		10.5	10.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		20												
蒸発残留物	500mg/L以下		64												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02												
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.002												
フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005												
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	<0.3		0.4	0.4		0.4	0.4
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3		7.2	7.3		7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	0.9	1.1	0.8	0.7	1.1	1	<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	<0.1		<0.1	<0.1		<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L
判定		適	適	適	適	不	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：大谷地区

採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月16日	令和 7年 7月14日	令和 7年 8月22日	令和 7年 9月12日	令和 7年10月14日	令和 7年11月12日	令和 7年12月11日	令和 8年 1月15日	令和 8年 2月17日	令和 8年 3月12日
採水場所		大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所
水温		14.5 ℃	19.6 ℃	23.4 ℃	30.3 ℃	31.7 ℃	29.9 ℃	26.7 ℃	20.2 ℃	14.6 ℃	5.8 ℃	8.4 ℃	10.7 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.52			0.49			1.04			0.79	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.02							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					<0.004							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.002							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001							
ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.27			0.56			0.39			0.25	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.005			0.005			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.011			0.01			0.007	
臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021			0.027			0.026			0.015	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.008			0.008			0.004	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004			0.003			0.003			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.1			0.07			0.05	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					13							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005							
塩化物イオン	200mg/L以下	16.2	15.8	16.6	17.3	16.7	16.5	16.1	16.5	16.4	17.6	18.5	17.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					53							
蒸発残留物	500mg/L以下		85			122			99			100	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.5	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6
濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適